

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУПО МВД СССР
Д.К. Микеев
24 августа 1988 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом Госкино СССР
от 31 августа 1988 года
№131

СОГЛАСОВАНО
Секретарь ЦК профсоюза
и работников культуры
В. П. Слонин
26 августа 1988 года

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВИДЕОКОМПЛЕКСОВ ППБ 151"В"-88

Москва. 1988 г.

Правила пожарной безопасности для видеокомплексов. ГУКиК Госкино СССР. 1988- 24 стр.

С дополнениями, согласованными с Главным управлением пожарной охраны МВД СССР (письмо от 24.04.90 г. № 7/1/507) и утвержденными приказом Госкино СССР от 10.05.90 г. №55.

Правила разработаны с целью создания нормативного документа, используемого при показе видеопрограмм для массового зрителя, при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий, помещений и оборудования видеотек (пунктов хранения и проката видеокассет с видеокабинами и без них), видеозалов (помещений для просмотра видеопрограмм) и видео-комплексов (в составе видеотек и видеозалов) независимо от ведомственной принадлежности.

Правила разработаны В. Л. Гришковым (ГУКиК Госкино СССР) при участии В. Л. Мурашова (ГУПО МВД СССР).

© Главное управление кинофикации и кинопроката Госкино СССР, 1988.

Содержание

I. Общие положения

II. Требования пожарной безопасности к помещениям видеокомплекса

III. Требования пожарной безопасности при эксплуатации специализированного оборудования

IV. Действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара

Приложение 1. Форма удостоверения видеодемонстратора

Приложение 2. Талон по технике пожарной безопасности

Приложение 3. Нормы первичных средств пожаротушения для помещений видеокомплекса

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Настоящие Правила распространяются на видеотеки (пункты хранения и проката видеокассет с видеокабинами и без них), видеозалы (помещения для просмотра видеопрограмм), видеокомплексы (в составе видеотеки и видеозалов) и другие здания и помещения, в которых проводится видеопроказ для массового зрителя, независимо от их ведомственной принадлежности (далее—видеокомплексы).

1.2. Требования пожарной безопасности при размещении в видеокомплексах точек торговли и общественного питания, при производстве строительных, монтажных, электрогазосварочных и других пожароопасных работ определяются специальными правилами и инструкциями, утвержденными или согласованными ГУПО МВД СССР.

При размещении видеокомплексов в зданиях и помещениях другого назначения (дошкольные учреждения, учебные заведения, учреждения здравоохранения, дома отдыха, пансионаты, гостиницы, вокзалы, аэропорты, комнаты отдыха промышленных предприятий и организаций и т. д.) следует учитывать соответствующие правила пожарной безопасности.

В арендуемых зданиях и помещениях ответственность за соблюдение требований настоящих Правил и установленного противопожарного режима несут арендаторы.

1.3. Эксплуатация видеокомплексов допускается только после их приемки межведомственной комиссией и выдачи разрешительного удостоверения на соответствие помещений и оборудования требованиям Рекомендаций по проектированию и оснащению видеозалов, видеотек и видеокомплексов, действующих строительных норм и правил. Правил устройства электроустановок и других нормативных документов.

Разрешительное удостоверение выдается территориальным киноvideообъединением или объединением киноvideопроката.

В состав межведомственной комиссии входят представитель территориального киноvideообъединения или объединения киноvideопроката, ведомства, эксплуатирующего данный видеокомплекс, технической инспекции труда. Государственного пожарного надзора. Государственного санитарного надзора, Госэнергонадзора и представителя организации, в ведении которой находится здание или помещение.

1.4. Все работники видеокомплекса, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго выполнять положения настоящих Правил.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности видеокомплексов несут их руководители.

1.6. Руководитель видеокомплекса обязан:

1.6.1. установить в помещениях противопожарный режим (оборудовать места для курения, определить порядок проведения огнеопасных работ, пользования электронагревательными приборами, осмотра и закрытия помещений по окончании работы и т. п.) и периодически контролировать его соблюдение обслуживающим персоналом и посетителями;

1.6.2. назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение настоящих Правил по помещениям и участкам, а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние установок пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения и т. п.;

1.6.3. обеспечить исправное состояние и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения и средств пожарной автоматики;

1.6.4. проводить периодическую (не реже двух раз в год) отработку с обслуживающим персоналом планов эвакуации зрителей и посетителей;

1.6.5. следить за исправностью системы освещения, установленного видео- и электрооборудования, состоянием путей эвакуации и принимать меры к устранению нарушений при их эксплуатации;

1.6.6. проводить вводный инструктаж по соблюдению Правил пожарной безопасности и охраны труда со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками видеокомплекса;

1.6.7. организовать проведение первичных, повторных, внеплановых и текущих инструктажей по охране труда и пожарной безопасности и ежегодную проверку знаний настоящих Правил у обслуживающего персонала.

1.7. При отсутствии в штате видеокомплекса административного персонала ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности и требований настоящих Правил несет лицо, обеспечивающее видеопозаказ для массового зрителя.

1.8. Все лица, обеспечивающие видеопозаказ для массового зрителя, обязаны иметь удостоверение видеодемонстратора установленного образца (приложение 1), выданного Государственной квалификационной комиссией территориального киноvideообъединения или объединения киноvideопроката, удостоверения о присвоении не ниже III-ей группы по электробезопасности и талона по технике пожарной безопасности (приложение 2).

1.9. Видеодемонстраторы обязаны ежегодно проходить проверку знаний ПТЭ и ПТВ электроустановок потребителей и настоящих Правил при территориальных киноvideообъединениях или объединениях киноvideопроката и организациях Госпожнадзора.

1.10. Помещения видеокomплекса должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам (приложение 3).

1.11. У каждого служебного телефонного аппарата должна быть табличка, указывающая номера телефонов вызова пожарной охраны.

1.12. Каждый работник, обнаруживший какие-либо нарушения настоящих Правил, обязан немедленно сообщить об этом администрации для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

В случаях, создающих угрозу возникновения пожара, работа видеокomплекса должна быть немедленно приостановлена, из всех помещений эвакуированы зрители и посетители.

1.13. Ежедневно по окончании работы видеокomплекса все помещения должны быть тщательно осмотрены администрацией, а в арендуемых зданиях и помещениях — видеодемонстратором.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОМЕЩЕНИЯМ ВИДЕОКОМПЛЕКСА

2.1. В помещениях видеокomплекса на видном месте должен быть план эвакуации посетителей на случай возникновения пожара.

2.2. Во всех помещениях видеокomплекса применение электронагревательных приборов (плиток, чайников, самоваров, кипятильников), открытого огня и курение, кроме специально отведенных мест, категорически запрещается. Об этом должны оповещать таблички с четкими надписями или знаки (в соответствии с ГОСТ) и указатели мест, специально отведенных для этих целей.

2.3. В местах установки огнетушителей, а также на шкафах, предназначенных для их размещения, должны устанавливаться таблички с четкими надписями или знаками (в соответствии с ГОСТ).

2.4. В видеокomплексах запрещается устройство жилых помещений.

2.5. Видеокomплексы допускается располагать:

в зданиях I и II степеней огнестойкости— на любом этаже;

в зданиях III-а, III-б, IV и V степеней огнестойкости - на первом этаже;

в зданиях действующих кинотеатров и клубов III-а и III-б

степеней огнестойкости — не выше второго этажа.

2.6. Число мест в видеозалах не должно превышать 100, а в видеокабинах число мест не должно быть более 8.

2.7. Здания и помещения, в которых располагаются видео-комплексы или проводится показ видеопрограмм для массового зрителя, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

2.8. Видеозалы, вместимостью до 100 мест, должны иметь один выход непосредственно наружу или па лестничную клетку, связанную с выходом наружу. В качестве второго выхода допускается использовать вход в фойе или вестибюль.

2.9. Во всех помещениях, связанных с пребыванием зрителей и посетителей, двери должны открываться наружу. В дверных проемах не должно быть порогов.

2.10. Запирать двери видеозала во время показа видеопрограмм разрешается только легкооткрываемыми запорами, устанавливаемыми со стороны видеозала.

2.11. Над дверями видеозала должны устанавливаться светящиеся таблички с надписью «выход» зеленого цвета.

2.12. Вместимость видеозала принимается из расчета не менее 1,5 кв. м пола на одного зрителя, а видеокабины 2,0—2,5 кв. м пола па одного зрителя.

В зрительных залах действующих кинотеатров и киноустановок при показе видеопрограмм площадь пола на одного зрителя должна соответствовать требованиям нормативных документов для кинотеатров и киноустановок.

В видеозалах или других помещениях (кроме видеокабин) для просмотра видеопрограмм допускается использовать телевизор с размерами экрана по диагонали не менее 61 см. При этом может быть оборудовано не более 20 мест на каждый телевизор с соблюдением расчетной площади пола на одного зрителя.

2.13. В видеозалах, предназначенных только для просмотра видеопрограмм, крепление кресел к полу может не производиться при условии обязательного скрепления их в рядах.

2.14. В видеозалах и видеокабинах запрещается оклеивать стены обоями и бумагой, применять драпировки, не пропитанные огнезащитным составом, и устанавливать спецоборудование на расстоянии менее 0,6 м от сгораемых материалов.

2.15. В помещениях, предназначенных для зрителей и посетителей, ковры и ковровые дорожки должны быть прочно прикреплены к полу.

2.16. В видеокомплексах, расположенных на первых этажах зданий или помещений, допускается устройство съемных или раздвижных металлических решеток на окнах, которые во время проведения видеосеансов должны быть сняты или раздвинуты и при чрезвычайных обстоятельствах не должны препятствовать эвакуации зрителей через окна. По всех других случаях устройство решеток на окнах недопустимо.

2.17. В помещении пункта приема и выдачи одновременно не должно быть более 100 единиц видеокассет.

Основной фонд видеокассет должен находиться в специальном помещении, предназначенном для их хранения.

2.18. Видеокассеты должны храниться на стеллажах или в шкафах, изготовленных из несгораемых материалов. Как исключение, для хранения видеокассет могут использоваться деревянные стеллажи, пропитанные огнезащитным составом.

2.19. Двери помещения для хранения видеокассет должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.

III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Специализированное оборудование видеокомплексов (видеомагнитофоны, мониторы, телевизоры, видеопроекторные устройства и т. п.) должно эксплуатироваться в полном соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

3.2. Спецоборудование не должно устанавливаться вблизи приборов отопления, в нишах или местах, не имеющих достаточного воздухообмена. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия в крышках, стенках, днищах и корпусах оборудования.

3.3. Линии питания спецоборудования видеокомплексов должны быть выполнены отдельно от линий других потребителей электроэнергии и иметь собственные отключающие устройства, расположенные в доступном для обслуживающего персонала месте.

3.4. Для каждой единицы спецоборудования на месте его установки должна быть предусмотрена индивидуальная розетка, смонтированная в месте, доступном для быстрого отключения оборудования от сети.

3.5. В спецоборудовании видеокомплексов должны применяться только стандартные предохранители, номинальные токи которых предусмотрены руководством по эксплуатации заводов-изготовителей.

3.6. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра.

3.7. Длительное время не работающее оборудование должно быть полностью отключено от питающей сети.

3.8. При любых аварийных ситуациях (искрение, перегрев, запах дыма, и т.п.) необходимо отключить спецоборудование от питающей сети и доложить об этом администрации.

IV. ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

4.1. Обслуживающий персонал видеокomплекса, организации, где осуществляется видеопoказ, видеодемонстратор в случае возникновения пожара обязан:

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного адреса пожара;

принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами;

во всех чаях возникновения пожара в спецоборудовании необходимо немедленно вынуть вилку питания из сетевой розетки или полностью отключить спецоборудование, удалить из помещения людей и приступить к ликвидации возгорания соответствующими средствами пожаротушения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВИДЕОДЕМОНСТРАТОРА

Обложка, стр. 1

<p>МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ССР</p> <p>КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ</p> <p>ВИДЕОДЕМОНСТРАТОРА</p>

стр. 2

<p>МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ССР</p>	
<p>Место для фотокарточки</p>	<p>Государственная квалификационная комиссия при _____ _____ _____ _____ личная подпись</p>
<p>М.П.</p>	

стр. 3

<p>КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ</p> <p>ВИДЕОДЕМОНСТРАТОРА № _____</p>	
<p>Выдано тов. _____ в том, что постановлением № _____</p>	
<p>от " _____ " _____ 19__ г. ему (ей) присвоена квалификация</p>	
<p>ВИДЕОДЕМОНСТРАТОРА</p>	
	<p>Председатель</p> <p>_____</p>
<p>М.П.</p>	<p>Секретарь</p> <p>_____</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Талон по технике пожарной безопасности

<p>Талон</p> <p>по технике</p>	<p>Знания правил пожарной безопасности проверены</p>
--	--

пожарной безопасности

" " _____ 19 г.

М.П. _____
подпись

к удостоверению
видеодемонстратора № _____
выданного _____

Знания правил пожарной
безопасности проверены

" " _____ 19 г.

М.П. _____
подпись

" " _____ 19 г.

Знания правил пожарной
безопасности проверены

Т. _____
фамилия, имя, отчество

" " _____ 19 г.

М.П. _____
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Нормы первичных средств пожаротушения для помещений видеокomплекса

Наименование помещения видеокomплекса	Первичные средства пожаротушения			
	пенные огнетушители	порошковые огнетушители	углекислотные огнетушители	Противопожарная ткань 2x2 м (грубошерстяная или асбестовая)
Видеозал, видеокабина	+	+	+	По одной для всех помещений, где установлены телевизоры или мониторы
Аппаратная видеокomплекса	-	+	++	
Фойе (вестибюль)	+			
Помещение приема и выдачи видеокассет	+			
Помещение для хранения видеокассет	+	+	++	
<i>Примечание:</i> 1. Количество огнетушителей выбирается из расчета не менее одного огнетушителя любого рекомендуемого (допускаемого) типа на 75 кв. м площади помещения. 2. Применение средств пожаротушения: ++ рекомендуется + допускается - непригодно				